

Vzduchový chladič kapalin
EH2490.CN D

OKRUH
CHLAZENÍ
HYDRAULIKY

Medium :
nevrznoucí směs

OKRUH
CHLAZENÍ
F0REM

Medium :
voda

Chladicí jednotka THERMOCOLD
AWA Enersave 1170Z

218 kW

2x 1/2" Modul rekuperace 1, max.290kW

VNĚ BUDOVY

V HALE

Modul rekuperace 2, max.434kW

Voda z vrtů vstup

ALFA LAVAL

400 kW

Voda z vrtů výstup

Aku nádrž 400 L, odvzdušň., tepl.čidlo T5

p1, p2 – Tlakové čidla

T1 – T5 – Teplotní čidla

Čerpadla okruhu chlazení forem

2x EBARA 3M 40-200/7,5 , 37m³/h

Čerpadla okruhu chlazení hydrauliky

2x EBARA 3M 40-200/7,5 , 37m³/h

FORMPLAST Purkert, s.r.o.

Funkční schéma chlazení

Novotný-Chlazení, s.r.o.

11/2007 604 807423